

Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, АПРЕЛЬ) (№ 4781 от 05.04.2024)

| | |
|-----------------------------|---|
| Регистрация | |
| Входящий номер | 4781 |
| Дата регистрации | 05.04.2024 12:38:37 |
| Вид документа | Заявка ИЛЦ |
| Наименование | Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, АПРЕЛЬ) |
| Содержание | 1) исследование воды озера Змей на микробиологию - 1 пр 2) перед поступлением в распред. сеть (Резервуар №1 и №2) на м/б-2 пр 3) распределительная сеть (детский сад № 27, школа № 284) на м/б-2 пр. (81558) 5-00-55, Карпенко А.В., ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, 12 дог. 03/840-181 от 01.02.2024 РЕЕСТР 829 АКТ 1175 от 13.05.2024 ПР 5132,5133/ВОДА |
| Зарегистрировал | Ильина Анастасия Сергеевна |
| От кого | |
| Отправитель | МУП Горэлектросеть ЗАТО Островной |
| Подписал | |
| Способ получения | |
| Документ отправителя | |
| В ответ на документ | |
| Кому | |
| Адресат | Никитина Наталья Игоревна |
| Отправлен ответ | |
| Исполнение | |
| Плановый срок исполнения | |
| Исполнен | Да |
| Фактический срок исполнения | 16.05.2024 |
| Хранение | |
| Состав | Листов 1, экземпляров 1 |
| Помещен в дело | |
| Прочие | |
| Организация | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области" |
| Состояние | Исполнен |
| Ответственный | Кузнецова В.В. |

Исполнение

| Исполнитель | Срок исполнения | Выполнено | Дата выполнения | Комментарий |
|---|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
| Исполнить "Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, АПРЕЛЬ) (№ 4781 от 05.04.2024) (Заявка ИЛЦ)" от 05.04.2024 9:31:39 (Проверяющий: Ужегова Ольга Петровна, Контролер: нет) | | | | |
| Кузнецова В.В. | | Да | 16.05.2024 | |

Задачи

| Задача | Автор | Исполнитель | Срок | | Дата выполнения |
|--|------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|
| | | | исполнения | Выполнена | |
| Исполнить "Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, АПРЕЛЬ) (№ 4781 от 05.04.2024) (Заявка ИЛЦ)" | Ужегова Ольга Петровна | Кузнецова В.В. | | Да | 16.05.2024 |
| Проверить исполнение "Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, АПРЕЛЬ) (№ 4781 от 05.04.2024) (Заявка ИЛЦ)" | Ужегова Ольга Петровна | Ужегова Ольга Петровна | | Да | 16.05.2024 |



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78

E-mail: fguz@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru

ОКПО 71886583, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 1519013571/151901001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ



Врио заведующего ОПЦ, инженер

О.А. Бестужева

13.05.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5133-2024/01 от 13.05.2024

Наименование пробы: Вода перед поступлением в распределительную сеть

Проба (образец) отобрана (доставлена): Глушковым А.С., лаборантом участка ВКУ

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 11.04.2024 09:25

Дата и время доставки пробы: 11.04.2024 13:30

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявок, договора: Заявка № 4781 от 05.04.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981; ОГРН
физического лица инициалы, фамилия: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала
осуществления деятельности/почтовый адрес, Устьянцева, д. 12
номер телефона: (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов
среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной, Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала
Устьянцева, д. 12,
точка перед поступлением в распределительную сеть Резервуар №2

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 13947

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|--------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 5133 - 5133 испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru дата начала испытаний 11.04.2024 13:40 дата окончания исследований 15.04.2024 09:47 | | | | | |
| 1 | Колифаги | БОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.3963-23 10,3 |
| 2 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | спор в 20 см3 | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.3963-23 раздел XII |

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Джурко А. П., лаборант ОПШ
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследование. В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком. Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fguz@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886583, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
POCC RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ



Врио заведующего ОПП, инженер

О.А. Бестужева

13.05.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 5132-2024/01 от 13.05.2024

Наименование пробы: Вода перед поступлением в распределительную сеть

Проба (образец) отобрана (доставлена): Глушковым А.С., лаборантом участка ВКУ

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 11.04.2024 09:15

Дата и время доставки пробы: 11.04.2024 13:30

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 4781 от 05.04.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981; ОГРН
физического лица initials, фамилия: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала
осуществления деятельности/почтовый адрес, Устьянцева, д. 12
номер телефона: (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
значения определяемых показателей): обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов
среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной, Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала
Устьянцева, д. 12,
точка перед поступлением в распределительную сеть Резервуар №1

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 13946

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|--------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 5132 - 5132 испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru дата начала испытаний 11.04.2024 13:40 дата окончания исследований 15.04.2024 09:47 | | | | | |
| 1 | Колифаги | БОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.3963-23 10.3 |
| 2 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | спор в 20 см3 | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.3963-23 раздел XII |

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:



Джурко А. П., лаборант ОПШ
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образца, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, квартальная) (№ 4782 от 05.04.2024)

| | |
|-----------------------------|--|
| Регистрация | |
| Входящий номер | 4782 |
| Дата регистрации | 05.04.2024 12:43:27 |
| Вид документа | Заявка ИЛЦ |
| Наименование | Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, квартальная) |
| Содержание | 1) исследование воды озера Змей на микробиологию - 1 пр 2) перед поступлением в распр. сеть (Резервуар №1 и № 2) на м/б-2 пр 3) распределительная сеть (детский сад № 27, школа № 284) на м/б-2 пр. (81558) 5-00-55, Карленко А.В., ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, 12 дог. 03/1196-183 от 15.02.2023 |
| | РЕЕСТР № 830 |
| | АКТ 1112 от 06.05.2024 ПР 5134-5138/ВОДА |
| Зарегистрировал | Ильина Анастасия Сергеевна |
| От кого | |
| Отправитель | МУП Горэлектросеть ЗАТО Островной |
| Подписал | |
| Способ получения | |
| Документ отправителя | |
| В ответ на документ | |
| Кому | |
| Адресат | Ничитина Наталья Игоревна |
| Отправлен ответ | |
| Исполнение | |
| Планный срок исполнения | |
| Исполнен | Да |
| Фактический срок исполнения | 07.05.2024 |
| Хранение | |
| Состав | Листов 1, экземпляров 1 |
| Помещен в дело | |
| Прочие | |
| Организация | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области" |
| Состояние | Исполнен |
| Ответственный | Кузнецова В.В. |

Исполнение

| Исполнитель | Срок исполнения | Выполнено | Дата выполнения | Комментарий |
|--|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
| Исполнить "Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, квартальная) (№ 4782 от 05.04.2024) (Заявка ИЛЦ)" от 05.04.2024 9:31:26 (Проверяющий: Ужегова Ольга Петровна, Контролер: нет) | | Да | 07.05.2024 | |
| Кузнецова В.В. | | Да | 07.05.2024 | |

Задачи

| Задача | Автор | Исполнитель | Срок исполнения | Выполнена | Дата выполнения |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Исполнить "Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, квартальная) (№ 4782 от 05.04.2024) (Заявка ИЛЦ)" | Ужегова Ольга Петровна | Кузнецова В.В. | | Да | 07.05.2024 |
| Проверить исполнения "Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, квартальная) (№ 4782 от 05.04.2024) (Заявка ИЛЦ)" | Ужегова Ольга Петровна | Ужегова Ольга Петровна | | Да | 07.05.2024 |



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78

E-mail: fgu@fguzmo.ru, <http://www.fguzmo.ru>

ОКПО 71886585, ОГРН 1055160194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ



Врио заведующего ОПП, инженер

О.А. Бестужева

06.05.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5134-2024/01 от 06.05.2024

Наименование пробы: Вода питьевая холодная из распределительной сети централизованного водоснабжения

Проба (образец) отобрана (доставлена): Глушковым А.С., лаборантом участка ВКУ

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 11.04.2024 09:30

Дата и время доставки пробы: 11.04.2024 13:30

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЦЛ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 4782 от 05.04.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981; ОГРН физического лица индивидуала, фамилия: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес, номер телефона: Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12 (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба: МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной, 184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева 12 г. Островной Мурманской области

Точка в распределительной сети Детский сад № 27

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 13944


Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ≠ погрешность/ неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|--------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| внутрилабораторный номер образца (пробы) 5134 - 5134 | | | | | |
| испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzto.ru | | | | | |
| дата начала испытаний 11.04.2024 13:40 дата окончания исследований 15.04.2024 09:47 | | | | | |
| 1 | Колифaги | БОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.3963-23 10,3 |
| 2 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | спор в 20 см3 | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.3963-23 раздел XII |

Лидо ответственно за оформление данного протокола:


Гурлева А. П., Техник ОПШ
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Мурманской области.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fguz@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
POCC RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ



Врио заведующего ОПШ, инженер

О.А. Бестужева

06.05.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5135-2024/01 от 06.05.2024

Наименование пробы: Вода питьевая холодная из распределительной сети централизованного водоснабжения

Проба (образец) отобрана (доставлена): Глушковым А.С., лаборантом участка ВКУ

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 11.04.2024 10:30

Дата и время доставки пробы: 11.04.2024 13:30

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 4782 от 05.04.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981; ОГРН
физического лица индивидуал. физлица: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес, номер телефона: Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12
(81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной,
184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева12
г. Островной Мурманской области

Точка в распределительной сети Школа № 284

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 13945

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 5135 - 5135 испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru дата начала испытаний 11.04.2024 13:40 дата окончания исследований 15.04.2024 09:47 | | | | | |
| 1 | Колифаги | БОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.3963-23 10.3 |
| 2 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | спор в 20 см ³ | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.3963-23 раздел XII |

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:Гурлева А. П., Техник ОПП
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЦЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стабильность отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЦЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fgu@fguzmo.ru, <http://www.fguzmo.ru>
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП: 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133



УТВЕРЖДАЮ

Врио заведующего ОПЦ, инженер

О.А. Бестужева

06.05.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5136-2024/01 от 06.05.2024

Наименование пробы: Вода источника централизованного водоснабжения

Проба (образец) отобрана (доставлена): Глушковым А.С., лаборантом участка ВКУ
(полность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 11.04.2024 08:20

Дата и время доставки пробы: 11.04.2024 13:30

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 4782 от 05.04.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981; ОГРН
физического лица индивидуала, фамилия: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала
осуществления деятельности/почтовый адрес, Устьянцева, д. 12
номер телефона: (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной,
184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева 12
г. Островной Мурманской области.
Озеро Змей

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 13943

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|---|
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ внутрилабораторный номер образца (пробы) 5136 - 5136 испытания проведены по адресу::Базовая санитарно-гигиеническая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-61-76, sangig@fguzmo.ru дата начала испытаний 11.04.2024 14:00 дата окончания исследований 22.04.2024 11:00 | | | | | |
| 1 | Запах при 20° С | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не нормируется | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус цветности | 9±3 | не нормируется | ГОСТ 31868-2012 Метод Б, п.5 |
| 4 | Мутность (по коагулу) | мг/дм3 | менее 0,58 | не нормируется | ГОСТ Р 57164-2016 |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 5136 - 5136 испытания проведены по адресу::Базовая санитарно-гигиеническая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-61-76, sangig@fguzmo.ru дата начала испытаний 11.04.2024 14:00 дата окончания исследований 22.04.2024 11:00 | | | | | |
| 1 | Массовая концентрация железа | мг/дм3 | менее 0,01 | не более 0,3 | ПНД Ф 14.1.2:4.139-98 ФР.1.31.2021.39093 |
| 2 | Массовая концентрация кадмия | мг/дм3 | менее 0,0002 | не более 0,001 | МУ 31-03/04ПНД Ф 14.1.2:4.222-06 п. 8.1.1 ФР.1.31.2004.00987 |
| 3 | Массовая концентрация марганца | мг/дм3 | менее 0,01 | не более 0,1 | ПНД Ф 14.1.2:4.139-98 ФР.1.31.2021.39093 |
| 4 | Массовая концентрация меди | мг/дм3 | менее 0,01 | не более 1 | ПНД Ф 14.1.2:4.139-98 ФР.1.31.2021.39093 |
| 5 | Массовая концентрация нитратов | мг/дм3 | 0,277±0,050 | не более 45 | ПНД Ф 14.1.2:4.4-95 Издание 2011 ФР.1.31.2013.16009 |
| 6 | Массовая концентрация нитритов | мг/дм3 | менее 0,003 | не более 3,0 | ГОСТ 33045-2014 метод Б п.6 |
| 7 | Массовая концентрация ртути | мг/дм3 | менее 0,00004 | не более 0,0005 | МУ 08-47/162 ФР.1.31.2005.01450 |
| 8 | Массовая концентрация свинца | мг/дм3 | менее 0,0002 | не более 0,01 | МУ 31-03/04ПНД Ф 14.1.2:4.222-06 п. 8.1.1 ФР.1.31.2004.00987 |
| 9 | Массовая концентрация фторидов | мг/дм3 | менее 0,1 | не более 1,5 | ПНД Ф 14.1.2:3.4.179-02 ФР.1.31.2014.18641 |
| 10 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 6,1±0,2 | 6 - 9 | ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 Издание 2018 ФР.1.31.2018.30110 |
| 11 | Жесткость | °Ж | 0,600±0,090 | не нормируется | ГОСТ 31954-2012 Метод А, п.4 |
| Дополнительная информация: Результат исследования водородного показателя (рН) представлен как среднее арифметическое значение двух параллельных измерений. | | | | | |
| внутрилабораторный номер образца (пробы) 5136 - 5136 испытания проведены по адресу::Базовая санитарно-гигиеническая лаборатория, 183038, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Коммуны, 7; Тел.: 8 (8152) 45-61-76, sangig@fguzmo.ru дата начала испытаний 11.04.2024 14:00 дата окончания исследований 22.04.2024 11:00 | | | | | |

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1 | Массовая концентрация АПАВ | мг/дм ³ | менее 0,025 | не нормируется | ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000 Издание 2014 ФР.1.31.2014.17189 |
| 2 | Массовая концентрация нефтепродуктов | мг/дм ³ | 0,024±0,008 | не нормируется | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 Издание 2014 ФР.1.31.2014.17189 |
| 3 | Фенол | мг/дм ³ | менее 0,0005 | не более 0,001 | ПНД Ф 14.1.2:4.182-02 Издание 2010 ФР.1.31.2006.02371 |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| внутрилабораторный номер образца (пробы) 5136 - 5136 | | | | | |
| испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzno.ru дата начала испытаний 11.04.2024 13:40 дата окончания исследований 15.04.2024 09:47 | | | | | |
| 1 | Колифаги | БОЕ/100 см ³ | 0 | не более 10 | МУК 4.2.3963-23 10,4 |
| 2 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | КОЕ (спор)/20 мл | не обнаружено | не нормируется | МУК 4.2.3963-23 раздел XII |
| ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| внутрилабораторный номер образца (пробы) 5136 - 5136 | | | | | |
| испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzno.ru дата начала испытаний 11.04.2024 13:40 дата окончания исследований 15.04.2024 09:47 | | | | | |
| 1 | Личинки гельминтов | Число в 25 дм ³ | не обнаружено в 25 дм ³ | отсутствие в 25 дм ³ | МУК 4.2.1884-04 п.3.5 |
| 2 | Ооцисты криптоспоридий | Число в 25 дм ³ | не обнаружено в 25 дм ³ | отсутствие в 25 дм ³ | МУК 4.2.1884-04 п.3.5 |
| 3 | Цисты патогенных кишечных простейших | Число в 25 дм ³ | не обнаружено в 25 дм ³ | отсутствие в 25 дм ³ | МУК 4.2.1884-04 п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.6, п.3.7, приложение 11 |
| 4 | Яйца гельминтов | Число в 25 дм ³ | не обнаружено в 25 дм ³ | отсутствие в 25 дм ³ | МУК 4.2.1884-04 п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.6, п.3.7, приложение 11 |

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Гурлева А. П., Техник ОПП
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследование.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадии отбора образцов, полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78

E-mail: fgu@fguzmo.ru, <http://www.fguzmo.ru>

ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ



Врио заведующего ОПП, инженер

МП

О.А. Бестужева

06.05.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5137-2024/01 от 06.05.2024

Наименование пробы: Вода перед поступлением в распределительную сеть

Проба (образец) отобрана (доставлена): Глушковым А.С., лаборантом участка ВКУ

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 11.04.2024 10:10

Дата и время доставки пробы: 11.04.2024 13:30

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 4782 от 05.04.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981; ОГРН
физического лица инципиал, фамилия: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала
осуществления деятельности/почтовый адрес, Устьянцева, д. 12
номер телефона: (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной,
184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева12
г. Островной Мурманской области, мкр. Островная

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 13955

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------|--|
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ внутрилабораторный номер образца (пробы) 5137 - 5137 испытания проведены по адресу::Базовая санитарно-гигиеническая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-61-76, sangig@fguzmo.ru дата начала испытаний 11.04.2024 14:00 дата окончания исследований 16.04.2024 14:38 | | | | | |
| 1 | Запах при 20° С | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус цветности | 9±3 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 Метод Б, п.5 |
| 4 | Мутность (по коаллину) | мг/дм3 | менее 0,58 | не более 1,5 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 5137 - 5137 испытания проведены по адресу::Базовая санитарно-гигиеническая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-61-76, sangig@fguzmo.ru дата начала испытаний 11.04.2024 14:00 дата окончания исследований 16.04.2024 14:38 | | | | | |
| 1 | Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 | менее 0,01 | не более 0,3 | ПНД Ф 14.1.2:4.139-98 ФР.1.31.2021.39093 |
| 2 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 6,2±0,2 | 6 - 9 | ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 Издание 2018 ФР.1.31.2018.30110 |
| Дополнительная информация: Результат исследования водородного показателя (рН) представлен как среднее арифметическое значение двух параллельных измерений. | | | | | |

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:



Гурлева А. П., Техник ОПШ
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследование.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к представившему заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Протокол исследований (не должен быть воспроизведен) не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fguz@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИП/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ



Врио заведующего ОПП, инженер

МП

О.А. Бестужева

06.05.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5138-2024/01 от 06.05.2024

Наименование пробы: Вода перед поступлением в распределительную сеть

Проба (образец) отобрана (доставлена): Глушковым А.С., лаборантом участка ВКУ

(должность, ФИО направившего пробу)

Дата и время отбора пробы: 11.04.2024 10:20

Дата и время доставки пробы: 11.04.2024 13:30

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 4782 от 05.04.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981; ОГРН физически о лица индивидуал, филиал: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес, номер телефона: Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12 (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3.685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной,
184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева 12
г. Островной Мурманской области, мкр. Гремиха

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 13956

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------|--|
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ внутрилабораторный номер образца (пробы) 5138 - 5138 испытания проведены по адресу: Базовая санитарно-гигиеническая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-61-76, sangig@fguzmo.ru дата начала испытаний 11.04.2024 14:00 дата окончания исследований 16.04.2024 14:38 | | | | | |
| 1 | Запах при 20° С | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус цветности | 9±3 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 Метод Б, п.5 |
| 4 | Мутность (по каолину) | мг/дм3 | менее 0,58 | не более 1,5 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 5138 - 5138 испытания проведены по адресу: Базовая санитарно-гигиеническая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-61-76, sangig@fguzmo.ru дата начала испытаний 11.04.2024 14:00 дата окончания исследований 16.04.2024 14:38 | | | | | |
| 1 | Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 | менее 0,01 | не более 0,3 | ГНД Ф 14.1.2:4.139-98 ФР.1.31.2021.39093 |
| 2 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 6,1±0,2 | 6 - 9 | ГНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 Издание 2018 ФР.1.31.2018.30110 |
| Дополнительная информация: Результат исследования водородного показателя (рН) представлен как среднее арифметическое значение двух параллельных измерений. | | | | | |

Липо ответственное за оформление
данного протокола:



Гурлова А. П., Техник ОПП
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследование.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА.

