

Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, квартальная) (№ 8367 от 20.06.2023)

Регистрация	
Входящий номер	8367
Дата регистрации	20.06.2023 16:13:51
Вид документа	Заявка ИЛЦ
Наименование	Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, квартальная)
Содержание	1) исследование воды озера Змей на микробиологию - 1 пр 2) перед поступлением в распред. сеть (Резервуар №1 и № 2) на м/б-2 пр 3) распределительная сеть (детский сад № 27, школа № 284) на м/б-2 пр. (81558) 5-00-55, Карпенко А.В., ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, 12 дог. 03/1196-183 от 15.02.2023 АКТ № 2657 ОТ 11.08.23 ПР. ВОДА 11597/, 11596/, 11594/, 11589/
Зарегистрировал	Администратор
От кого	
Отправитель	МУП Горэлектросеть ЗАТО Островной
Подписал	
Способ получения	
Документ отправителя	
В ответ на документ	
Кому	
Адресат	Никитина Наталья Игоревна
Отправлен ответ	
Исполнение	
Плановый срок исполнения	
Исполнен	Да
Фактический срок исполнения	22.08.2023
Хранение	
Состав	Листов 1, экземпляров 1
Помещен в дело	
Прочие	
Организация	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области"
Состояние	Исполнен
Ответственный	Кузнецова В.В.

Исполнение

Исполнитель	Срок исполнения	Выполнено	Дата выполнения	Комментарий
Исполнить "Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, квартальная) (№ 8367 от 20.06.2023) (Заявка ИЛЦ)" от 21.06.2023 9:10:33 (Проверяющий: Администратор, Контролер: нет)				
Рогачева И.Н.		Да	22.08.2023	

Задачи

Задача	Автор	Исполнитель	Срок исполнения	Выполнена	Дата выполнения
Исполнить "Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, квартальная) (№ 8367 от 20.06.2023) (Заявка ИЛЦ)"	Администратор	Рогачева И.Н.		Да	22.08.2023
Проверить исполнение "Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, квартальная) (№ 8367 от 20.06.2023) (Заявка ИЛЦ)"	Администратор	Администратор		Да	22.08.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fguz@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133



УТВЕРЖДАЮ

заведующего ОПП, инженер

М.Ю. Бавтрушева

21.08.2023

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11597-2023/01 от 21.08.2023

Наименование пробы: Вода поверхностных источников

Проба (образец) отобрана (доставлена): Карпенко А.В., лаборантом участка ВКУ

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 16.07.2023 14:00

Дата и время доставки пробы: 17.07.2023 12:20

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 8367 от 20.06.2023

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981 ОГРН
физического лица инициалы, фамилия: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала
осуществления деятельности/почтовый адрес, Устьянцева, д. 12
номер телефона: (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
значения определяемых показателей): обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной, Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12.

Озеро Змей, г. Островной Мурманской области

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 28277/37/12

Условия транспортировки и хранения: Теплоход, автотранспорт, охлаждение

Дополнительные сведения:

Результаты исследований

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я внутрилабораторный номер образца (пробы) 11597 - 11597 испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru дата начала испытаний 17.07.2023 12:30 дата окончания исследований 18.07.2023 09:04					
1	Личинки гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие в 25 дмЗ	МУК 4.2.1884-04 п.3.5
2	Ооцисты криптоспоридий	-	не обнаружено	отсутствие в 25 дмЗ	МУК 4.2.1884-04 п.3.5
3	Цисты патогенных кишечных простейших	Число в 25 дмЗ	не обнаружено	отсутствие в 25 дмЗ	МУК 4.2.1884-04 п.п. 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, приложение 11
4	Яйца гельминтов	Число в 25 дмЗ	не обнаружено	отсутствие в 25 дмЗ	МУК 4.2.1884-04 п.п. 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, приложение 11

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:

Казакова С. В., техник ОПП

(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fguz@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ



И.о. заведующего ОПП, инженер

М.Ю. Бавтрушева

21.08.2023

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11596-2023/01 от 21.08.2023

Наименование пробы: Вода перед поступлением в распределительную сеть

Проба (образец) отобрана (доставлена): Карпенко А.В., лаборантом участка ВКУ

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 16.07.2023 14:00

Дата и время доставки пробы: 17.07.2023 12:20

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 8367 от 20.06.2023

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981 ОГРН
физического лица инициалы, фамилия: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала
осуществления деятельности/почтовый адрес, Устьянцева, д. 12
номер телефона: (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:
МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной, Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала
Устьянцева, д. 12.

мкр. Островной точка перед поступлением в распределительную сеть, г. Островной Мурманской области

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 28280/35/12

Условия транспортировки и хранения: Теплоход, автотранспорт, охлаждение

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 11596 - 34048 испытания проведены по адресу: Базовая санитарно-гигиеническая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-61-76, sangig@fguzmo.ru дата начала испытаний 17.07.2023 12:50 дата окончания исследований 18.07.2023 11:44					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус цветности	10±2	не более 20	ГОСТ 31868-2012 Метод Б, п.5
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 11596 - 34048 испытания проведены по адресу: Базовая санитарно-гигиеническая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-61-76, sangig@fguzmo.ru дата начала испытаний 17.07.2023 12:50 дата окончания исследований 18.07.2023 11:44					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 ФР.1.31.2021.39093
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,3±0,2	6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Издание 2018 ФР.1.31.2018.30110
Дополнительная информация: Результат исследования водородного показателя(рН) представлен как среднее арифметическое значение двух параллельных измерений.					

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:

Казакова С. В., техник ОПП
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего ОПП, инженер

М.Ю. Бавтрушева

21.08.2023

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11594-2023/01 от 21.08.2023

Наименование пробы: Вода перед поступлением в распределительную сеть

Проба (образец) отобрана (доставлена): Карпенко А.В., лаборантом участка ВКУ

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 16.07.2023 14:00

Дата и время доставки пробы: 17.07.2023 12:20

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 8367 от 20.06.2023

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981 ОГРН физического лица инициалы, фамилия: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес, номер телефона: Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12 (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей):

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной, Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12.

мкр. Гремиха точка перед поступлением в распределительную сеть, г. Островной Мурманской области

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 28279/35/12

Условия транспортировки и хранения: Теплоход, автотранспорт, охлаждение

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ внутрилабораторный номер образца (пробы) 11594 - 34047 испытания проведены по адресу::Базовая санитарно-гигиеническая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-61-76, sangig@fguzmo.ru дата начала испытаний 17.07.2023 12:50 дата окончания исследований 18.07.2023 11:44					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус цветности	10±3	не более 20	ГОСТ 31868-2012 Метод Б, п.5
4	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 11594 - 34047 испытания проведены по адресу::Базовая санитарно-гигиеническая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-61-76, sangig@fguzmo.ru дата начала испытаний 17.07.2023 12:50 дата окончания исследований 18.07.2023 11:44					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,01	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 ФР.1.31.2021.39093
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,3±0,2	6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97 Издание 2018 ФР.1.31.2018.30110
Дополнительная информация: Результат исследования водородного показателя(рН) представлен как среднее арифметическое значение двух параллельных измерений.					

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:

Казакова С. В., техник ОПП
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fguz@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего ОПП, инженер

М.Ю. Бавтрушева

21.08.2023

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11589-2023/01 от 21.08.2023

Наименование пробы: Вода поверхностных источников

Проба (образец) отобрана (доставлена): Карпенко А.В., лаборантом участка ВКУ

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 16.07.2023 14:00

Дата и время доставки пробы: 17.07.2023 12:20

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 8367 от 20.06.2023

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981 ОГРН физического лица инициалы, фамилия: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала осуществления деятельности/почтовый адрес, Устьянцева, д. 12 номер телефона: (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной, Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12.

Озеро Змей, г. Островной Мурманской области

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 28278/37/12

Условия транспортировки и хранения: Теплоход, автотранспорт, охлаждение

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ внутрилабораторный номер образца (пробы) 11589 - 34044 испытания проведены по адресу::Базовая санитарно-гигиеническая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-61-76, sangig@fguzmo.ru дата начала испытаний 17.07.2023 12:50 дата окончания исследований 02.08.2023 13:40					
1	Запах при 20° С	балл	0	не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус цветности	10±3	не более 30	ГОСТ 31868-2012 Метод Б, п.5
4	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 11589 - 34044 испытания проведены по адресу::Базовая санитарно-гигиеническая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-61-76, sangig@fguzmo.ru дата начала испытаний 17.07.2023 12:50 дата окончания исследований 02.08.2023 13:40					
1	Массовая концентрация железа	мг/дм3	менее 0,01	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 ФР.1.31.2021.39093
2	Массовая концентрация кадмия (общее содержание)	мг/дм3	менее 0,0002	не более 0,0010	МУ 31-03/04
3	Массовая концентрация марганца (общее содержание)	мг/дм3	менее 0,01	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 ФР.1.31.2021.39093
4	Массовая концентрация меди (общее содержание)	мг/дм3	менее 0,01	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 ФР.1.31.2021.39093
5	Массовая концентрация нитратов	мг/дм3	менее 0,5	не более 45	ГОСТ 31867-2012
6	Массовая концентрация нитритов	мг/дм3	менее 0,5	не более 3,0	ГОСТ 31867-2012
7	Массовая концентрация ртути	мг/дм3	менее 0,00004	не более 0,0005	МУ 08-47/162
8	Массовая концентрация свинца (общее содержание)	мг/дм3	менее 0,0002	не более 0,01	МУ 31-03/04
9	Массовая концентрация фторидов	мг/дм3	менее 0,3	не более 1,5	ГОСТ 31867-2012
10	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,3±0,2	6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Издание 2018 ФР.1.31.2018.30110
11	Жесткость общая	°Ж	0,35±0,05	не нормируется	ГОСТ 31954-2012 Метод А, п.4
Дополнительная информация: Результат исследования водородного показателя (рН) представлен как среднее арифметическое значение двух параллельных измерений.					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 11589 - 34044 испытания проведены по адресу::Базовая санитарно-гигиеническая лаборатория, 183038, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Коммуны, 7; Тел.: 8 (8152) 45-61-76, sangig@fguzmo.ru дата начала испытаний 17.07.2023 12:50 дата окончания исследований 02.08.2023 13:40					
1	АПВ	мг/дм3	менее 0,025	не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 2000 Издание ФР.1.31.2014.17189
2	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм3	менее 0,005	не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Издание 2014 ФР.1.31.2014.17189
3	Массовая концентрация фенолов	мг/дм3	менее 0,0005	не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Издание 2010 ФР.1.31.2006.02371

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:

Казакова С. В., техник ОПП

(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

