

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области"

Юридический адрес: 183038, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, дом 11, тел.: 88152472534

e-mail: fguz@fguzmo.ru

ОГРН 1055100194720 ИНН 5190135771

Адреса мест осуществления деятельности: 183038, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, 7, тел.: 8  
(8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru; 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6,  
тел.: 8 (8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением по приему проб - инженер



В.О. Лысенко

27.08.2025

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 51-00/17431-25 от 27.08.2025

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ" ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ (ИНН 5114120981 ОГРН 1025100712966) тел. 8155850055, email: electro-ostrov@yandex.ru
- Юридический адрес:** МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАТО ГОРОД ОСТРОВНОЙ, Г ОСТРОВНОЙ, УЛ АДМИРАЛА УСТЬЯНЦЕВА, Д. 12  
**Фактический адрес:** 184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12
- Наименование образца испытаний:** вода природная поверхностного источника
- Место отбора:** Озеро Змей, г. Островной, Мурманской области  
184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 20.08.2025 09:00  
**Ф.И.О., должность:** Самсонов К. Е. лаборант участка ВКУ  
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.08.2025 10:20  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб., ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №9754 от 8 июля 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Акт отбора от 20 августа 2025 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы):** 51-00/17431-03-25
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 51-00/17431-25 от 27.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Пипетки градуированные, 2-1-2-1	04.03647
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А исп.2	25
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	107
4	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А исп.2	19
5	Весы лабораторные электронные, Adventurer	1122080671
6	Термостат электрический, ТСО-1/80 СПУ	5506
7	Пипетки градуированные, 2-1-2-1	04.03649
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	51164
9	pH-метры и иономеры, pH-150 МИ	5696
10	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	565
11	Цилиндры, 1-1000-2	02.15833

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 21.08.2025 10:50  
дата начала испытаний 21.08.2025 10:50, дата окончания испытаний 26.08.2025 14:56

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	менее 30	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.п. 7.4, 7.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	менее 30	Не более 1000	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не нормируется	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Менее 30	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 8.3, 8.4.2, 8.5

Мнения и интерпретации: -

Дополнительная информация: -

Ответственный за оформление протокола:  
О.Н. Стороженко, Лаборант отделения по приему проб



Конец протокола испытаний № 51-00/17431-25 от 27.08.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области"

Юридический адрес: 183038, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, дом 11, тел.: 88152472534

e-mail: fgu@fguzmo.ru

ОГРН 1055100194720 ИНН 5190135771

Адреса мест осуществления деятельности: 183038, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, 7, тел.: 8 (8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru; 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6, тел.: 8 (8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением по приему проб - инженер



В.О. Лысенко

27.08.2025

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 51-00/17432-25 от 27.08.2025

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ" ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ (ИНН 5114120981 ОГРН 1025100712966) тел. 8155850055
- Юридический адрес:** МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАТО ГОРОД ОСТРОВНОЙ, Г ОСТРОВНОЙ, УЛ АДМИРАЛА УСТЬЯНЦЕВА, Д. 12  
**Фактический адрес:** 184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая холодная из распределительной сети централизованного водоснабжения
- Место отбора:** г. Островной Мурманской области, Точка в распределительной сети Детский Сад № 27  
184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 20.08.2025 11:00  
**Ф.И.О., должность:** Самсонов К. Е. лаборант участка ВКУ  
**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.08.2025 10:20  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб., ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №9754 от 8 июля 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Акт отбора от 20 августа 2025 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы):** 51-00/17432-03-25
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 51-00/17432-25 от 27.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ВОДЫ

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Пипетки градуированные, 2-1-2-1	04.03647
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	107
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А исп.2	19
4	Термометры складские, ТС-7АМК	3694
5	Цилиндры, 1-500-2	09.14926
6	Цилиндры, 1-100-2	03.23080
7	Весы лабораторные электронные, Adventurer	1122080671
8	Пипетки градуированные, 2-1-2-1	04.03648
9	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	51164
10	pH-метры и иономеры, pH-150 МИ	5696
11	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	565
12	Цилиндры, 1-1000-2	02.15833
13	Вакуумная станция, ВС-0,8Б	11953
14	Холодильник, «Позис ХФ-400»	206AV20022916

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 21.08.2025 10:50  
дата начала испытаний 21.08.2025 10:50, дата окончания испытаний 26.08.2025 14:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Мнения и интерпретации: -

Дополнительная информация: -

Ответственный за оформление протокола:  
О.Н. Стороженко, Лаборант отделения по приему проб

Конец протокола испытаний № 51-00/17432-25 от 27.08.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области"

Юридический адрес: 183038, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, дом 11, тел.: 88152472534

e-mail: fguzmo@fguzmo.ru

ОГРН 1055100194720 ИНН 5190135771

Адреса мест осуществления деятельности: 183038, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, 7, тел.: 8  
(8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru; 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6,  
тел.: 8 (8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением по приему проб - инженер



В.О. Лысенко  
27.08.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 51-00/17435-25 от 27.08.2025

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ" ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ (ИНН 5114120981 ОГРН 1025100712966) тел. 8155850055
- Юридический адрес:** МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАТО ГОРОД ОСТРОВНОЙ, Г ОСТРОВНОЙ, УЛ АДМИРАЛА УСТЬЯНЦЕВА, Д. 12  
**Фактический адрес:** 184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая холодная из распределительной сети централизованного водоснабжения
- Место отбора:** г. Островной Мурманской области, Точка в распределительной сети Школа № 284  
184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12
- Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 20.08.2025 11:30  
**Ф.И.О., должность:** Самсонов К. Е. лаборант участка ВКУ  
**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 21.08.2025 10:20  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб., ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №9754 от 8 июля 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Акт отбора от 20 августа 2025 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы):** 51-00/17435-03-25
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 51-00/17435-25 от 27.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Пипетки градуированные, 2-1-2-1	04.03647
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	107
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А исп.2	19
4	Термометры складские, ТС-7АМК	3694
5	Цилиндры, 1-500-2	09.14926
6	Цилиндры, 1-100-2	03.23080
7	Весы лабораторные электронные, Adventurer	1122080671
8	Пипетки градуированные, 2-1-2-1	04.03648
9	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	51164
10	pH-метры и ионометры, pH-150 МИ	5696
11	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	565
12	Цилиндры, 1-1000-2	02.15833
13	Вакуумная станция, ВС-0,8Б	11953
14	Холодильник, «Позис ХФ-400»	206AV20022916

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 21.08.2025 10:50  
дата начала испытаний 21.08.2025 10:50, дата окончания испытаний 26.08.2025 15:38

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Мнения и интерпретации: -

Дополнительная информация: -

Ответственный за оформление протокола:  
О.Н. Стороженко, Лаборант отделения по приему проб



Конец протокола испытаний № 51-00/17435-25 от 27.08.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области"

Юридический адрес: 183038, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, дом 11, тел.: 88152472534

e-mail: fguzmo.ru

ОГРН 1055100194720 ИНН 5190135771

Адреса мест осуществления деятельности: 183038, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, 7, тел.: 8  
(8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru; 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6,  
тел.: 8 (8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением по приему проб - инженер



В.О. Лысенко

27.08.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 51-00/17436-25 от 27.08.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ" ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ (ИНН 5114120981 ОГРН 1025100712966) тел. 8155850055

2. **Юридический адрес:** МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАТО ГОРОД ОСТРОВНОЙ, Г ОСТРОВНОЙ, УЛ АДМИРАЛА УСТЬЯНЦЕВА, Д. 12

**Фактический адрес:** 184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая холодная перед поступлением в распределительную сеть централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** мкр. Гремиха точка перед поступлением в распределительную сеть 184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 20.08.2025 10:00

**Ф.И.О., должность:** Самсонов К. Е. лаборант участка ВКУ

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 21.08.2025 10:20

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб., ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №9754 от 8 июля 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 20 августа 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 51-00/17436-03-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 51-00/17436-25 от 27.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области"

Юридический адрес: 183038, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, дом 11, тел.: 88152472534

e-mail: fguz@fguzmo.ru

ОГРН 1055100194720 ИНН 5190135771

Адреса мест осуществления деятельности: 183038, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, 7, тел.: 8 (8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru; 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6, тел.: 8 (8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением по приему проб - инженер



В.О. Лысенко  
27.08.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 51-00/17437-25 от 27.08.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ" ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ (ИНН 5114120981 ОГРН 1025100712966) тел. 8155850055

2. **Юридический адрес:** МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАТО ГОРОД ОСТРОВНОЙ, Г ОСТРОВНОЙ, УЛ АДМИРАЛА УСТЬЯНЦЕВА, Д. 12

**Фактический адрес:** 184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая холодная перед поступлением в распределительную сеть централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** мкр. Островной точка перед поступлением в распределительную сеть 184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 20.08.2025 10:30

**Ф.И.О., должность:** Самсонов К. Е. лаборант участка ВКУ

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 21.08.2025 10:20

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб., ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №9754 от 8 июля 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 20 августа 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 51-00/17437-03-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 51-00/17437-25 от 27.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ВОДЫ

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Пипетки градуированные, 2-1-2-1	04.03647
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	107
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А исп.2	19
4	Термометры складские, ТС-7АМК	3694
5	Цилиндры, 1-500-2	09.14926
6	Цилиндры, 1-100-2	03.23080
7	Весы лабораторные электронные, Adventurer	1122080671
8	Пипетки градуированные, 2-1-2-1	04.03648
9	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	51164
10	pH-метры и иономеры, pH-150 МИ	5696
11	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	565
12	Цилиндры, 1-1000-2	02.15833
13	Вакуумная станция, ВС-0,8Б	11953
14	Холодильник, «Позис XF-400»	206AV20022916

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 21.08.2025 10:50  
дата начала испытаний 21.08.2025 10:50, дата окончания испытаний 26.08.2025 14:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Мнения и интерпретации: -

Дополнительная информация: -

Ответственный за оформление протокола:  
О.Н. Стороженко, Лаборант отделения по приему проб

Конец протокола испытаний № 51-00/17437-25 от 27.08.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области"

Юридический адрес: 183038, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, дом 11, тел.: 88152472534

e-mail: fguz@fguzmo.ru

ОГРН 1055100194720 ИНН 5190135771

Адреса мест осуществления деятельности: 183038, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, 7, тел.: 8 (8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru; 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6, тел.: 8 (8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510133

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделением по приему проб - инженер



В.О. Лысенко  
27.08.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 51-00/17440-25 от 27.08.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ" ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ (ИНН 5114120981 ОГРН 1025100712966) тел. 8155850055, email: electro-ostrov@yandex.ru

2. **Юридический адрес:** 184640, Г. ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛ. АДМИРАЛА УСТЬЯНЦЕВА 12

**Фактический адрес:** 184640, г. Островной Мурманской области ул. Адмирала Устьянцева 12

3. **Наименование образца испытаний:** вода природная поверхностного источника

4. **Место отбора:** г. Островной Мурманской области, озеро Змей  
184640, г. Островной Мурманской области ул. Адмирала Устьянцева 12

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 20.08.2025 09:00

Ф.И.О., должность: Самсонов К. Е. лаборант участка ВКУ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.08.2025 10:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб., ГОСТ Р 59024-2020 Вода.

Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №10932 от 11 августа 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 20 августа 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 51-00/17440-03-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 51-00/17440-25 от 27.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ВОДЫ

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Пипетки градуированные, 2-1-2-1	04.03647
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А исп.2	25
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	107
4	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А исп.2	19
5	Весы лабораторные электронные, Adventurer	1122080671
6	Термостат электрический, ТСО-1/80 СПУ	5506
7	Пипетки градуированные, 2-1-2-1	04.03649
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	51164
9	pH-метры и иономеры, pH-150 МИ	5696
10	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	565
11	Цилиндры, 1-1000-2	02.15833

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 21.08.2025 10:50 дата начала испытаний 21.08.2025 10:50, дата окончания испытаний 26.08.2025 14:57					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	менее 30	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.п. 7.4, 7.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	менее 30	Не более 1000	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не нормируется	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Менее 30	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 8.3, 8.4.2, 8.5
Мнения и интерпретации: -					
Дополнительная информация: -					

Ответственный за оформление протокола:

А.М. Тритенко, Техник ОПП

Конец протокола испытаний № 51-00/17440-25 от 27.08.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области"

Юридический адрес: 183038, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, дом 11, тел.: 88152472534

e-mail: fguz@fguzmo.ru

ОГРН 1055100194720 ИНН 5190135771

Адреса мест осуществления деятельности: 183038, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, 7, тел.: 8 (8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru; 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6, тел.: 8 (8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением по приему проб - инженер



  
В.О. Лысенко  
27.08.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 51-00/17441-25 от 27.08.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ" ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ (ИНН 5114120981 ОГРН 1025100712966) тел. 8155850055

2. **Юридический адрес:** 184640, Г. ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛ. АДМИРАЛА УСТЬЯНЦЕВА 12

**Фактический адрес:** 184640, г. Островной Мурманской области ул. Адмирала Устьянцева 12

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая холодная перед поступлением в распределительную сеть централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** мкр. Гремиха точка перед поступлением в распределительную сеть 184640, г. Островной Мурманской области ул. Адмирала Устьянцева 12

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 20.08.2025 10:00

**Ф.И.О., должность:** Самсонов К. Е. лаборант участка ВКУ

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 21.08.2025 10:20

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб., ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №10932 от 11 августа 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 20 августа 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 51-00/17441-03-25

Протокол испытаний № 51-00/17441-25 от 27.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Пипетки градуированные, 2-1-2-1	04.03647
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	107
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А исп.2	19
4	Термометры складские, ТС-7АМК	3694
5	Цилиндры, 1-500-2	09.14926
6	Цилиндры, 1-100-2	03.23080
7	Весы лабораторные электронные, Adventurer	1122080671
8	Пипетки градуированные, 2-1-2-1	04.03648
9	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	51164
10	pH-метры и иономеры, pH-150 МИ	5696
11	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	565
12	Цилиндры, 1-1000-2	02.15833
13	Вакуумная станция, ВС-0,8Б	11953
14	Холодильник, «Позис ХФ-400»	206AV20022916

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 21.08.2025 10:50 дата начала испытаний 21.08.2025 10:50, дата окончания испытаний 26.08.2025 14:56					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3
Мнения и интерпретации: -					
Дополнительная информация: -					

Ответственный за оформление протокола:

А.М. Тритенко, Техник ОПП

Конец протокола испытаний № 51-00/17441-25 от 27.08.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области"

Юридический адрес: 183038, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, дом 11, тел.: 88152472534

e-mail: fgu@fguzmo.ru

ОГРН 1055100194720 ИНН 5190135771

Адреса мест осуществления деятельности: 183038, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, 7, тел.: 8  
(8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru; 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6,  
тел.: 8 (8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением по приему проб - инженер



В.О. Лысенко  
27.08.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 51-00/17442-25 от 27.08.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ" ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ (ИНН 5114120981 ОГРН 1025100712966) тел. 8155850055

2. **Юридический адрес:** 184640, Г. ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛ. АДМИРАЛА УСТЬЯНЦЕВА 12

**Фактический адрес:** 184640, г. Островной Мурманской области ул. Адмирала Устьянцева 12

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая холодная перед поступлением в распределительную сеть централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** мкр. Островной точка перед поступлением в распределительную сеть 184640, г. Островной Мурманской области ул. Адмирала Устьянцева 12

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 20.08.2025 10:30

**Ф.И.О., должность:** Самсонов К. Е. лаборант участка ВКУ

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 21.08.2025 10:20

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб., ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №10932 от 11 августа 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 20 августа 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 51-00/17442-03-25

Протокол испытаний № 51-00/17442-25 от 27.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Пипетки градуированные, 2-1-2-1	04.03647
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	107
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А исп.2	19
4	Термометры складские, ТС-7АМК	3694
5	Цилиндры, 1-500-2	09.14926
6	Цилиндры, 1-100-2	03.23080
7	Весы лабораторные электронные, Adventurer	1122080671
8	Пипетки градуированные, 2-1-2-1	04.03648
9	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	51164
10	pH-метры и ионометры, pH-150 МИ	5696
11	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	565
12	Цилиндры, 1-1000-2	02.15833
13	Вакуумная станция, ВС-0,8Б	11953
14	Холодильник, «Позис ХФ-400»	206AV20022916

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 21.08.2025 10:50  
дата начала испытаний 21.08.2025 10:50, дата окончания испытаний 26.08.2025 14:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Мнения и интерпретации: -

Дополнительная информация: -

Ответственный за оформление протокола:

А.М. Тритенко, Техник ОПП

Конец протокола испытаний № 51-00/17442-25 от 27.08.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области"

Юридический адрес: 183038, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, дом 11, тел.: 88152472534

e-mail: fguzmo.ru

ОГРН 1055100194720 ИНН 5190135771

Адреса мест осуществления деятельности: 183038, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, 7, тел.: 8 (8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru; 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6, тел.: 8 (8152) 47-40-34, e-mail: ilcfbuz@fguzmo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением по приему проб - инженер



В.О. Лысенко

27.08.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 51-00/17443-25 от 27.08.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ" ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ (ИНН 5114120981 ОГРН 1025100712966) тел. 8155850055

2. **Юридический адрес:** 184640, Г. ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛ. АДМИРАЛА УСТЬЯНЦЕВА 12

**Фактический адрес:** 184640, г. Островной Мурманской области ул. Адмирала Устьянцева 12

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая холодная из распределительной сети централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** г. Островной Мурманской области, точка в распределительной сети Детский Сад № 27  
184640, г. Островной Мурманской области ул. Адмирала Устьянцева 12

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 20.08.2025 11:00

**Ф.И.О., должность:** Самсонов К. Е. лаборант участка ВКУ

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 21.08.2025 10:20

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб., ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №10932 от 11 августа 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 20 августа 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 51-00/17443-03-25

Протокол испытаний № 51-00/17443-25 от 27.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Пипетки градуированные, 2-1-2-1	04.03647
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	107
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А исп.2	19
4	Термометры складские, ТС-7АМК	3694
5	Цилиндры, 1-500-2	09.14926
6	Цилиндры, 1-100-2	03.23080
7	Весы лабораторные электронные, Adventurer	1122080671
8	Пипетки градуированные, 2-1-2-1	04.03648
9	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	51164
10	pH-метры и ионометры, pH-150 МИ	5696
11	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	565
12	Цилиндры, 1-1000-2	02.15833
13	Вакуумная станция, ВС-0,8Б	11953
14	Холодильник, «Позис ХФ-400»	206AV20022916

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 183025, РОССИЯ, Мурманская обл, Мурманск г, Капитана Буркова ул, 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 21.08.2025 10:50 дата начала испытаний 21.08.2025 10:50, дата окончания испытаний 26.08.2025 14:58					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3
Мнения и интерпретации: -					
Дополнительная информация: -					

Ответственный за оформление протокола:

А.М. Тритенко, Техник ОПП

Конец протокола испытаний № 51-00/17443-25 от 27.08.2025

